


NAPOMENA:

ODVODNJA

Profil manji od DN50 mm obavezno se spajaju iznad AB ploče prikazane etaže, a na cijevima DN70 i većima koje prolaze kroz AB ploču prema spuštenu stropu niže etaže obavezno se ugrađuje protupožarna obujmica (obavezno sa važećim atestom u RH kao npr. Promat). Obujmica se ugrađuje uz donju plohu AB ploče prema nižoj etaži.

Svi horizontalni i vertikalni razvodi obavezno moraju biti od bezžumiranih cijevi kao Wavin AS ili Geberit dB. Svi razvodi pod stropom i vertikalni razvodi dodatno su zvučno izolirani polietilenskom izolacijom za kanalizacijske cijevi kao Tubolit AR Fonoblok.

PHkotlovnica - hidrantski ormarić / plinska kotlovnica



PRIKLJUČAK HORIZONTALNOG RAZVODA POD STROPOM NA VERTIKALU OBAVEZNO ISVESTI PREKO RAČVE 45.

OBAVEZNO JE KORIŠTENJE PROTUPOŽARNE OBUJMICE NA SVIM PRODORIMA CIJEVI KROZ POŽARNE SEKTORE (ZIDOVE I PODOVE). KORIŠTENI PROIZVOD OBAVRZNO MORA IMATI VAŽEĆE ATESTE RH. PROIZVOD KAO PROMASTOP-UNICOLLAR TRAKA KOJA JE TVORNIČKI PAKIRANA U TRACI DUŽINE 2,25 m. OBRADUNATI PO KOMADIMA UGRADENOG PRODORA, A NE PO UTROŠENOJ DULJINI.

PROJEKAT	NORMALNI	MIN. PAD	MAX. PAD
50 mm	3,5 %	2,5 %	15 %
75 mm	2,5 %	1,5 %	15 %
100 mm	2,0 %	1,2 %	15 %
125 mm	1,5 %	1,0 %	15 %
150 mm	1,0 %	0,8 %	15 %
200 mm	0,8 %	0,6 %	15 %

CAPITAL - ING d.o.o.		GLAVNI PROJEKT - VODOVOD I KANALIZACIJA		OZNAKA 22/13-1-VK	
projektiranje, nadzor i izvođenje		SITUACIJA / SUTEREN (ODVODNJA)		VODOVOD I KANALIZACIJA	
INVESTITORNARUČITELJ		PRIKLJUČCI		MJEŠTIL	
GRAD ORAHOVICA		F. Gavranić 6, Orahovica		DATUM	
PROJEKTOVALAC		HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA		LIST	
EDUKATIVNI CENTAR, ORAHOVICA 1*		Marko Jagačić		2	
Stara u prirodi svijet bez interneta		Ovlaštenje inženjera građevinarstva			
CENTRALNA GRAĐEVINA		Marko Jagačić, dipl. ing. građ.			
Odmarašnice za djecu		© 4470			